



F1
3x1P



Direkt mérőszekrények szerelésénél

Maximális áram	Mindennapszaki v. H-taifás	Vezérelt mérés
32A-ig	10mm ²	6mm ²
63A-ig	16mm ²	16mm ²
80A-ig	25mm ²	25mm ²



Ellenőrizte: Gyulai József
Gyulai Vilmos

Rajzolta: Tarcsai István
Tóth János

Kivitelező:
GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Debrecen, Álmos utca 5-7.
Tel.: (52)470-500

Megrendelő:

Létesítmény:
GYI20.ES001(IN53)-K-M63A

GYI53-63-SK50/SK-(E)

2021.12.20.

= +

Lap 1 / 2