

RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	GYULAI Irányítástechnikai Kft. 4045 Debrecen, Álmos utca 5-7
2.	Forgalmazó	GYULAI Irányítástechnikai Kft. 4045 Debrecen, Álmos utca 5-7
3.	Termék megnevezés	Egy vagy három fázisú direkt mérőhelyes méréshez
4.	Típus (-család)	TCS1/TCS2 GY-00-3FD

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglalt feltételek mellett műszakilag

ALKALMAS

áramszolgáltatói felhasználásra.

5.	Rendszerengedély azonosító	R09-2017-101/030
6.	Kiadás alapja	MS09-12-v04b műszaki specifikáció
7.	Érvényesség kezdete	2017.05.29
8.	Érvényesség lejártá	visszavonásig
9.	Területi érvényesség	az E.ON Hungária ZRt. leányvállalatainak ellátási területe

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról Gyártó/Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezetet!

Molnár István
Áramhálózati vezető

Melis András
Mérési szakterület vezető

Kovács Attila Zoltán
Méréstechnológiai szakreferens

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRt.	Áramhálózati Osztály	R09-2017-101/030 számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: Pécs, 2017.05.29	Melléklet: 1 db	Oldalszám: 1 / 4

Típusazonosító: TCS1/TCS2
Gyártói azonosító: GY-00-3FD

Forgalmazó: GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Cím: 4045 Debrecen, Álmos utca 5-7
Telefon: (52) 470-500
E-mail: gyulaikft@gyulaikft.hu
Honlap: www.gyulaikft.hu




Gyártó: GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Cím: 4045 Debrecen, Álmos utca 5-7
Telefon: (52) 470-500
E-mail: gyulaikft@gyulaikft.hu
Honlap: www.gyulaikft.hu




Típus: Egy vagy háromfázisú egy mérőhelyes méréshez
Felhasználás: Egy mérőhelyes méréshez
Alkalmazás: Szabadtér
Csatlakozás módja: Földkábel
Méret [mm]: 1685x400x320
Elhelyezés: Földbe ásva
Tartószerkezet: nélkül

Méretezett körvonalrajz, plombálási helyek	Fénykép
Fogyasztásmérő dobozon 2 plombálási lehetőség Sorkapocs szerelvény dobozokon 2-2 plombálási lehetőség Talaj kipárolgást csökkentő réteg (kiegészített agyag vagy száraz homok)	vagy
Plombálási helyek száma: 6	

Elrendezési rajz



Egyvonalas kapcsolási rajz

**Anyaglista:**

Típusjel	Megnevezés	db	Megjegyzés
41311	400x840x320 Szekrény + láb	1	
HB3000-E	300x450x185 Fogyasztásmérő szekrény	1	
SzereltK-10	150x300x175 Szekrény átlátszó fed.	1	
SzereltK-11	150x300x175 Szekrény teli fedéllel	1	
MiW 0200	Faltömítés öntapadó	1	
1327800000	84/54 Gyártói tábla	1	
1877350000	Vonalkód tábla 15/60	1	
Granulátum	Páramegfogó granulátum	1	
100x63 tábla	Vigyázz! 400V tábla	1	
Rajztartó	Rajztartó	1	
754	Félcilinder zárbetét	1	
Opció: Betekintő ablak	Betekintő ablak a szekrény külső ajtaján igény szerint 117x105	Opció	

Kiegészítés:

Az elmenő oldalt a megrendelő igényei szerint alakítjuk ki. Opcióként kérhető a betekintő ablak a szekrény külső ajtajára.

Megjegyzés:

A szerelési és telepítési útmutató részletesebben a GYULAI Kft. Telepítési útmutató leírásában található meg, melyben az előírásokat ennek megfelelően kell elvégezni, betartani.

Kültéri fogyasztásméréshez és távleolvasáshoz kialakított szekrény típusok

Típusválasztást segítő példa:

Betáplálási oldal				Elmenő oldal
GY	00	3FD	SK	SK
Gyulai Kft. gyártmány	INCOBEX „00” típusú szekrény	3x80A-ig	sorkapocs	sorkapocs

Típusazonosító	Jelmagyarázat
GY-00-1FD-SK/SK	GY: GYULAI Kft. gyártmány
GY-00-3FD	00: Incobex gyártmányú műanyag szekrény
GY-00-3FD-SK/SK	3FD: 1 és 3 fázisú fogyasztásmérő
GY-00-3FD-V0/SK	SK: Sorkapocs
GY-00-3FD-80-SK/SK	V0: Olvadóbiztosítós szakaszoló NH00 160A-ig
GY-00-3FD-80-V0/SK	Opció: Betekintő ablak a szekrény külső ajtaján.
	Méret: 117x105

Típusjel	Megnevezés	40 A-ig	3x63 A-ig		3x80 A-ig		
		GY-00-1FD	GY-00-3FD	GY-00-3FD	GY-00-3FD-80	GY-00-3FD-80	GY-00-3FD-80
		SK/SK		SK/SK	V0/SK	SK/SK	V0/SK
41311	400x840x320 Szekrény + láb	1	1	1	1	1	1
279261	Műanyag ZBR mérőtartó	-	-	-	-	1	1
HB3000-E	300x450x185 Fogyasztásmérő szekrény	-	1	1	1	-	-
HB1000-E	300x300x185 Fogyasztásmérő szekrény	1	-	-	-	-	-
SzereltK-10	150x300x175 Szekrény átlátszó fedéllel	1	1	1	1	-	-
SzereltK-11	150x300x175 Szekrény teli fedéllel	1	1	1	1	-	-
MiW 0200	Faltömítés öntapadó	1	1	1	1	-	-
1327800000	84/54 Gyártói tábla	1	1	1	1	1	1
1877350000	Vonalkód tábla 15/60	1	1	1	1	1	1
Granulátum	Páramegfogó granulátum	1	1	1	1	1	1
W-Csatlakozó fül	Csatlakozó fül kicsi	1	-	1	1	1	1
W-Csatlakozó kengyel	Csatlakozó kengyel kicsi	1	-	1	1	1	1
20x5	Rézsin 20x5	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
100x63 tábla	Vigyázz! 400V tábla	1	1	1	1	1	1
Tömszelence	Műa.tömszelence pg/met.21-48 igény szerint	2	-	2	2	1	1
Tömszelence	Műa.tömszelence pg/met.13,5-21 igény szerint	2	-	2	2	1	1
Sorkapocs	SK 35-50-ig/HLAK 25-35 igény szerint	6	-	8	4	8	4
NH00	Szakaszoló NH00 160A-ig	-	-	-	1	-	1
Kapocstakarás	Kapocstakarás NH00	-	-	-	2	-	2
Rajztartó	Rajztartó	1	1	1	1	1	1
754	Cilinder zárbetét	1	1	1	1	1	1
Opció: Betekintő ablak	Betekintő ablak igény szerint 117x105	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció